



2' 镀锌管，通入磅房，严禁
水进入管内，管内预留一根
铁丝，以便穿线，无直弯

技术要求：

1. 图中标高以毫米为单位。
2. 地基承载力不得小于200KN/平方米。
3. 用户应当根据土壤的耐压力，水位等情况加固。
4. 各项埋承重板的标高应保持在同一平面，误差不得大于±3mm。
各项埋承重板的中心相对误差(前后，左右，对角)不得大于±5mm。
5. #表示螺纹钢。

| | | | | |
|-----|-----|------------------|------------|------|
| 设计: | 日期: | 姓名: | 单节 | 恒尔称重 |
| 审核: | | 审核: | | |
| 复审: | | 2X4# 基础图(浅基坑) SB | 名称: | 恒尔称重 |
| | | | 编号: HR2004 | |